



MONUMENTOS



Para subir al estrado existe un escalón de **22 cm** que se salva con una rampa móvil.

Hay un aseo adaptado para usuarios de silla de ruedas frente al salón de actos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Información destacable
Librería-tienda	En planta baja, junto a la entrada	Accesible sin desniveles	
Pabellón de Villanueva	En la parte posterior del jardín donde termina el Paseo de Carlos III	Desde el jardín accesible con rampa	El acceso principal tiene un escalón de 17 cm , se puede entrar por las puertas laterales que no tienen ningún desnivel. La puerta principal es corredera y automática; tiene un ancho > 120 cm . Las laterales son abatibles. Todas son de vidrio y sólo la principal está señalizada con franjas horizontales de color contrastado. En su interior, para entrar a una segunda sala, hay 2 escalones de 17 cm .
Invernadero de Graells y Invernadero de exhibición	Planta baja	Desde el jardín accesible con rampa	Los usuarios deben acceder a ambas estancias por el invernadero de exhibición ya que el acceso al de Graells es con escaleras. La rampa mide 6 m de longitud, 2,30 m de ancho y una inclinación inadecuada del 10,2% .
Colección de bonsáis	Terraza alta de los laureles	Practicable por paseo de los Olivos	El paseo tiene un recorrido largo (≥ 50 m), con una inclinación del 12% .



ACCESIBILIDAD VISUAL

Información y Señalización

A disposición del visitante hay **1 folleto** informativo con un plano del jardín y los distintos servicios. En todo el jardín hay rótulos que indiquen los itinerarios, servicios y ubicación de los distintos recintos

Rótulos de mismo formato: **sí**, altura media entre **100-200 cm** y tamaño de letra: **≥ 1,5 cm**

Letras de color contrastado : Textos y símbolos **sin**
respecto al fondo: **sí** : **alorrelieve y sin braille**



ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Salón de actos

No disponen de bucle de inducción magnética.



TEMPLO DE DEBOD



TEMPLO DE DEBOD

Calle de Ferraz, 1
28008 Madrid

Teléfono: 91 366 74 15

Web: www.egiptomania.es
www.esmadrid.com

Horario: Martes a viernes (1 abril al 30 septiembre), de 10:00 a 14:00 h y 18.00 a 20:00 h y de 9,45 a 13:45 h y 16:15 a 18:15 h (1 Octubre al 31 de marzo). Sábados, domingo y festivos, de 10:00 a 14:00 h. Lunes y los días 25 de diciembre, 6 de enero y 1 de mayo; cerrado. Último pase de visita 15 minutos antes del cierre

Metro con ascensor: Ventura Rodríguez, Línea 3 y Plaza de España, Líneas 2, 3 y 10

Bus: 25, 33, 39, 46, 74, 75 y 148

Estacionamiento accesible: Parking subterráneo de Plaza de España.

INFORMACIÓN GENERAL

- Templo egipcio donado a España en 1968 en agradecimiento por la ayuda española para el salvamento de los templos de Abu Simbel. Su construcción se inició en el siglo II a. C. y se extendió hasta la época Romana (siglo I o II d. C.)
- El templo es un edificio de dos plantas de exposición (planta baja y 1ª) y una planta subterránea (planta -1) donde se realizan los talleres didácticos con previa cita.
- Los desplazamientos entre las distintas plantas de exposición no son accesibles ya que no hay un itinerario alternativo accesible a las escaleras y para acceder las diferentes capillas y estancias de la exposición de la planta baja hay diferentes escalones aislados de 5 cm de altura.
- La planta -1 tampoco es accesible ya que no hay un itinerario alternativo a las escaleras.

ATENCIÓN AL PÚBLICO

- El personal de atención al público no conoce la Lengua de Signos Española (LSE).
- Se permite el acceso al perro de asistencia.
- No existe un plan de emergencia que contempla la evacuación de las personas con discapacidad.



VISITAS GUIADAS

- No hay programa de visitas guiadas para personas con discapacidad.

ACCESO

- El templo – museo se encuentra en los Jardines del Templo de Debod que a su vez se encuentran en el interior del Parque del Oeste. La acera por la que se accede al perímetro del parque está rebajada. Tiene un ancho libre de paso de mínimo de **1,50 m**.
- La entrada principal del templo tiene ocho escalones aislados de 16 cm de altura, sin ningún tipo de itinerario alternativo accesible.
- Esta tiene una puerta de vidrio, corredera y automática. Su ancho libre de paso es de **1,80 m**. Está señalizada con el escudo del Ayuntamiento de Madrid sin suficiente contraste de color.
- Delante de la puerta hay un escalón de **11 cm** de altura.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.



ACCESIBILIDAD FÍSICA

Punto de información: altura de mostrador **102 cm**, no permite la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas.

Salas de exposiciones

Ubicación e itinerarios:

Las salas de exposiciones del templo-museo están distribuidas en las plantas 0 y 1ª. Se accede a todas las salas de exposiciones o capillas del templo de la planta baja por medio de un escalón de **5 ó 6 cm** y la planta 1ª no es accesible, ya que no hay un itinerario alternativo a las escaleras.

Acceso: sin puerta	Ancho de paso del acceso varía entre: 72 y 78 cm
Desniveles: un escalón	Ancho del espacio de circulación: Min. 120 cm
Tipo de suelo: empedrado homogéneo y antideslizante	Zonas de descanso con bancos: no
Altura de maquetas, expositores y vitrinas horizontales: 80 - 77 cm	Altura de ordenadores y pantallas interactivas: 104 cm
Tipo de aproximación con la silla de ruedas al mobiliario expositivo: frontal	Altura, fondo, y ancho de aproximación: 65 cm, 60 cm, 130 cm
Comentarios: Los huecos de paso para acceder a las diferentes capillas o salas del templo varían entre 72 y 104 cm	

Sala de audiovisuales

Ubicación: corresponde a una capilla situada en la planta baja “Capilla norte”
Tipo de itinerario: no accesible por el escalón de acceso de **6 cm**

Tipo de suelo: horizontal, **empedrado homogéneo y antideslizante** Tipo de asientos: **sin asientos**

Plazas reservadas para PMR: **no** Señalizadas con el SIA: **no**

Comentarios: **la sala no está equipada con bucle de inducción magnética y los documentales son imágenes y audio**

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Información destacable
Sala didáctica o Talleres	Planta -1, se accede por la parte trasera bordeando el exterior del edificio	No accesible por las escaleras de acceso	Diámetro libre de giro en su interior: Ø 150 cm , el suelo es empedrado y homogéneo como el resto del edificio. No dispone de plazas reservadas para PMR ni bucle de inducción magnética. Cuenta con dos aseos no adaptado para PMR Mobiliario: Altura de mesa: 73 cm Altura bajo mesa: 70 cm Ancho bajo mesa: 150 cm Fondo bajo mesa: 80 cm
Aseo común	Planta -1	No accesible por las escaleras de acceso	No hay ninguna cabina de aseo común adaptado. El aseo común existente sólo es para los asistentes a los talleres.



ACCESIBILIDAD VISUAL

Salas de exposiciones

Ubicación e itinerarios:

Se accede a las distintas salas de exposiciones o capillas de la planta baja del templo por medio del escalón de acceso que varía entre 5 ó 6 cm. Para acceder a la zona de exposición de la planta superior hay que subir unas escaleras cuyo inicio y final no están señalizados con una franja de textura distinta y color contrastado que alerte del desnivel y carecen de pasamanos.

Puertas de color contrastado: no hay puertas	Desniveles: un escalón
Tipo de suelo: empedrado homogéneo y antideslizante	Tipo de iluminación: no homogénea y no produce deslumbramientos





MONUMENTOS



Elementos voladizos: **no hay** : Maquetas o planos en altorrelieve, con información en braille: **no**

Elementos interactivos accesibles para personas con discapacidad visual: **no**

Rótulos descriptivos de la exposición

Material de soporte: **mate** : Contraste cromático entre textos y fondo: **sí**

Fuente de fácil lectura: **sí** : Tamaño de la letra: **2 cm**

Comentarios: la mayoría de la señalética está iluminada

Sala de audiovisuales

Ubicación: "Capilla norte", planta baja junto al mostrador de por el escalón de **6 cm** atención al público

Tipo de suelo: horizontal, empedrado homogéneo y antideslizante : Tipo de asientos: sin asientos

Video con: narración y música : Imágenes y sonidos con audio-descripción: **no**

Información y señalización del establecimiento

Hay un folleto informativo en el que se señalan las distintas plantas del museo y las exposiciones correspondientes. Está disponible en distintos idiomas.

Rótulos de mismo formato: sí altura media de **80 m** y tamaño de letra: **2 cm**

Letras de color contrastado respecto al fondo: **sí** : Textos y símbolos sin altorrelieve y sin braille

Escaleras principales

Borde de los escalones señalizado con una franja antideslizante de color contrastado: **no** : Zócalo de protección lateral **12 cm** a cada lado: **sí**

Los escalones tienen tabica: **sí**, bocel: **sí** : Todos los escalones son de una misma altura: **sí**

El hueco bajo la escalera está protegido: **no hay** : Tiene pasamanos a cada lado: **no**

Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: **no**

Comentarios: el ancho libre de paso de la escalera es de **66 cm**

Sistemas de emergencia del establecimiento

Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales sonoras: **sí**

